



# การระบายอากาศที่ดี..ในตลาด




## กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551

กำหนดลักษณะตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร)

ข้อ 7 (3) ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาด

ข้อ 7 (7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ



กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)  
ออกตามความในพรบ.อาคาร พ.ศ. 2522  
กำหนดการระบายอากาศของอาคาร




ข้อ 12 ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ หรือโดยวิธีกลก็ได้

ข้อ 13 ในกรณีที่จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ห้องในอาคารทุกชนิดทุกประเภทต้องมีประตู หน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็นพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ของห้องนั้น



วิธีปรับปรุงแก้ไข  
การระบายอากาศในตลาดโดย  
วิธีธรรมชาติและวิธีกล



ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่ฝ้าเพดาน


จัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ



ไม่สะสมสินค้าไว้มากเกินความจำเป็น




เรื่องสิ่งกีดขวางทางลมบริเวณส่วนที่ใกล้กับเพดานหลังคา

ด้วยความห่วงใยจาก  
กรุงเทพมหานคร 


### แหล่งที่มา

1. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
2. กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพรบ.อาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดการระบายอากาศของอาคาร



 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

 @foodsantation

 Foodsantation BMA

