



# Checklist การป้องกันอัคคีภัยในตลาด



- ✓ ต้องมีถังดับเพลิงอย่างน้อย 1 ถัง ต่อพื้นที่ตลาดไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
- ✓ ถังดับเพลิงห่างกันไม่เกิน 45 เมตร
- ✓ ทุกชั้นต้องมีถังดับเพลิงอย่างน้อย 1 ถัง
- ✓ ติดถังดับเพลิงให้สูงจากพื้นไม่เกิน 1.5 เมตร มองเห็นง่าย หยิบใช้สะดวก พร้อมใช้ตลอดเวลา



## ตลาดที่พื้นที่ทุกชั้นรวมกันเกิน 2,000 ตารางเมตร

- ✓ ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น
- ✓ ต้องมีอุปกรณ์แจ้งเหตุแบบอัตโนมัติและแบบใช้มือ
- ✓ ต้องมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้



## ตลาดที่มี 2 ชั้นขึ้นไป

- ✓ ต้องมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟ ที่ตัวอักษรมีขนาดความสูง  $\geq 10$  เซนติเมตร
- ✓ ต้องมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นทางหนีไฟได้ชัดเจนขณะเพลิงไหม้



## ตลาดต้องติดตั้งถังดับเพลิงที่มีชนิดและขนาดตามที่กำหนด ให้เหมาะสมกับชนิดเชื้อเพลิง\*



รายละเอียดเพิ่มเติม : กฎกระทรวงว่าด้วยสัญลักษณ์ของตลาด พ.ศ. 2551

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

\*Infographic เรื่อง รู้จัก 5 ถังดับเพลิงที่ใช้กันบ่อย



ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 / เรียบเรียงโดย : นายธนวัฒน์ ทองโฉม นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ



กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร



กทม